

АНКЕТА

обследования общественного здания (сооружения)  
по его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
N 1

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №43» пос. Вольгинский 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.20 тел. 8 (49243)7-11-42 E-mail: [mbdou43kolokolchik@mail.ru](mailto:mbdou43kolokolchik@mail.ru)

(полное юридическое наименование объекта) (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail)

1. Вид деятельности \* дошкольное образование

2. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, государственная, муниципальная,  
частная)

3. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2-х этажей, год постройки 1980; крыша – металлическая (профлист); несущие конструкции – кирпичные; перекрытия – железобетонные; материал лестниц – железобетонные; полы – дощатые по втопленным лагам, линолеум (в санузлах, кухне, прачечной – керамические)

отдельно стоящее здание ...этажей; встроенное; пристроенное; ...этаж в здании; год постройки (капитального ремонта)... базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, дерево и др.)...

4. Объем предоставляемых услуг 260 детей

(количество обслуживаемых посетителей/день,  
местимость и др.)

\* здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство, потребительский рынок и услуги, труд и занятость и др.

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо/входная площадка						
	Высота площадки	см	-				справочно
	Габариты площадки: ширина x глубина	см	> 220 x 220	600*280	к		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см		наличие	Имеются	к, о, с		
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	к, о, с		
	Навес		наличие	имеется	к, о		
	Лестница наружная		наличие	имеется			
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	о, с, г		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина)	см	80	отсутствует	с		
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	с		
	Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствуют	о		
	- на высоте	см	90	-	о, с		

	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с нетравмирующим окончанием	см	> 30	-	о, с		
	Пандус наружный		наличие	отсутствует			
	Ширина марша	см	100	соответствует	к		
	Уклон	h/l	< 1/12	Не соответствует	к		
	Высота одного подъема	см	<= 80	Не соответствует	к		
	Разворотные площадки:			отсутствуют	к		
	- внизу	см	> 150 x 150	-			
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	> 150 x 150	-			
	Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствуют	к, о		
	- на высоте		70	-	к		
	- на высоте	см	90	-	о		
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с нетравмирующим окончанием	см	> 30	-	к, о		
	Нескользкое покрытие		наличие	отсутствует	к, о		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)		наличие	отсутствует	к, о		
	Гамбур						
	Габариты: глубина x ширина	см	> 220 x 180	220*180	к		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р			

	- ширина проема в свету	см	> 90	Не соответствует	к		
	- высота порога наружного, внутреннего	см	< 2,5 см	2,5	к		

## 2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения при открытых дверях	см	> 120	отсутствует	к		
	Разворотные площадки	см	> 150 x 150	отсутствует	к		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	отсутствует	к, о, с, г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	> 1 на этаж	-	о		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	ед.	> 1 на этаж	-	к		
	Выступы в зоне движения	см	< 10	Отсутствует	с		

	Лестница N 1 (в зону оказания услуги)		наличие	отсутствует			
	Высота подъема	м		-			справочно
	Уклон марша	H/L	< 1/2	-	о		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	60	-	с		
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	отсутствует	с		
	Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствуют	о, с		
	- на высоте	см	90	-	о, с		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	см	30	-	о, с		
	Лестница N (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)						
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	отсутствует			
	Кабина:			отсутствует			
	- габариты (глубина x ширина)	см	> 140 x 110	-	к		
	- ширина дверного проема	см	> 80	-	к		
	- поручни		наличие	отсутствуют	о		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие	отсутствует	с		
	Знак доступности		наличие	отсутствует	к, с		
	Пандус внутренний к лестнице N		наличие	отсутствует			
	Ширина марша	см	100	-	к		
	Уклон	H/L	< 1/12	-	к		
	Разворотные площадки внизу, вверху	см	> 150 x 150	-	к		
	Поручни с двух сторон:		наличие	отсутствуют	к, о		

	- на высоте	см	70	-	к		
	- на высоте	см	90	-	о		
	- горизонтальные завершения внизу иверху	см	30	-	к, с		
	Пандус переносной		наличие	отсутствует	к		
	Подъемник для инвалидов		наличие	отсутствует			
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), травелатор (Т)		наличие	отсутствует	к, о		

### 3. ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок N	ед.		Нет			
	Высота рабочей поверхности	см	80 - 110	Нет	к		
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150	Нет	к		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков							
	Обслуживание в кабинете N	ед.		Нет			
	Ширина проема двери в свету:	см	> 90	Нет	к, о		

	Габариты зоны сидения - глубина	см	> 120	Нет	о		
	Зона для кресла-коляски	см	> 150 x 150	Нет	к		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60 - 90	Нет	к, о		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов							
	Обслуживание с перемещением по маршруту N	ед.		Нет			
	Ширина полосы движения	см	> 120	Нет	к, о		
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80 - 110	Нет	к		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов							
	Кабина индивидуального обслуживания N	ед.		Нет			
	Ширина x глубина	см	> 160 x 180	Нет	к		
	Место для сидения		наличие	Нет	о		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	Нет	о		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин							
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.		Нет	к, о		
	Доля мест для колясочников	%	> 2	Нет	к		
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	> 120	Нет	к		

	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	> 1	Нет	г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов						

#### 4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

N помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	Имеется			
	Знак доступности помещения		наличие	Отсутствует	к, о		
	Ширина дверного проема		> 90	Нет			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30	Нет	с		
	Количество кабин	ед.	> 1	Нет	к, о		
	- ширина дверного проема	см		Нет	к		
	- габариты (минимальные глубина x ширина)	см	> 180 x 165	Нет	к		
	- опорные поручни		наличие	Нет	к, о		
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	> 80 x 120	Нет	к		



	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	Нет	о		
	Знак доступности кабины		наличие	Нет	к, о		
	Раковина с опорным поручнем		наличие	Нет	к, о		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	см	> 130 x 85	Нет	к		
	- высота раковины с опорным поручнем	см	75 - 85	Нет	К, О		
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30	Нет	с		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин)			Нет			

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте \*\*

N помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	Нет	с		
	Надписи:		наличие	Нет	с, г		
	Размещение на высоте	см	< 160	Нет	к, с, г		
	Высота прописных букв	см	> 7,5	Нет	с		
	Освещенность		наличие	Нет	с		
	Указатели, пиктограммы:			Нет	с		
	Размещение на высоте	см	< 200	Нет	к, с		
	Высота прописных букв	см	> 7,5	Нет	с		
	Освещенность		наличие	Нет	с		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	шт.	наличие	Нет	с		
	- высота размещения	см	60 - 110	Нет	с		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	Нет	с		
	- на кнопках управления лифта		наличие	Нет	с		
	- на поручнях лестниц		наличие	Нет	с		

	- на кабинах санитарно-бытовых помещений			Нет			
	Текстофоны (текстовые телефоны)	шт.	не менее одного	Нет	г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	не менее одного	Нет	с, г		
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	шт.	наличие	Нет	к		
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	Нет	с		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *			Нет			
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	Нет	г, с		
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	Нет	к, о, с, г		

\*\* только для объектов государственного (муниципального) управления.

## 6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Вход на территорию						
	- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	см	> 90	100	к		
	Знак доступности учреждения		наличие	Нет	к, о, с		
	Автостоянка посетителей						
	Расстояние до входа в здание	м	< 50	Нет	к, о		
	Доля машино-мест для инвалидов	%	> 10	Нет	к, о		
	Размер места со специальным знаком	см	350 x 500	Нет	к		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание						
	- ширина полосы движения	см	> 180	Имеется	к, о		
	- указатели направления движения		наличие	Нет	к, о, г		
	- декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию		наличие	Нет	с		
	- места отдыха: через 200 м		наличие	Нет	о		
	Открытая лестница:			Нет			

	- высота подъема	м		Нет			
	- поручни на высоте	см	90	Нет	о		
	- рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	см	80	Нет	с		
	Пандус:	%	< 10	Нет	к, о		
	- высота подъема			Нет			
	- уклон	Н/Л	< 1/10	Нет	к, о		
	Поручни с двух сторон:			Нет			
	- на высоте	см	70	Нет	к		
	- на высоте	см	90	Нет	о		

## 7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе наружных входов – оборудовать лестницы нескользким покрытием, рельефной (тактильной) полосой перед маршем вверх и вниз; окрасить желтой контрастной краской первую и последнюю ступень; установить поручни с двух сторон;

на путях передвижения внутри объекта – организовать места отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м); установить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз лестниц; окрасить желтой контрастной краской первую и последнюю ступень; приобрести переносной пандус

в зоне обслуживания

- \_\_\_\_\_

в санитарно-гигиенических помещениях

- \_\_\_\_\_

в средствах информации и телекоммуникации

- \_\_\_\_\_

на территории объекта движения.

- установить знак доступности организации; указатели направления

### Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов:

К – колясочники

О – инвалиды с поражениями

опорно-двигательного аппарата

С – инвалиды с поражениями зрения

Г – инвалиды с поражениями слуха

2. К анкете прикладываются планы (схемы)

этажей, имеющих помещения для

обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ.

Руководитель объекта

Заведующий

(должность)

(Гавриченко Т.И.)

(подпись)

(фамилия)

«17» октября 2017 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА N1

для инвалидов и других маломобильных групп населения

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №43» пос. Вольгинский 601125, Владимирская область, Петушинский район, пос. Вольгинский, ул. Старовская, д.20 тел. 8 (49243)7-11-42 E-mail: [mbdou43kolokolchik@mail.ru](mailto:mbdou43kolokolchik@mail.ru)

полное юридическое наименование объекта, почтовый адрес, индекс, телефон, факс, E-mail

1. Вид деятельности дошкольное образование

2. Форма собственности объекта муниципальная

(федеральная, государственная, муниципальная, частная)

3. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2-х этажей, год постройки 1980; крыша – металлическая (профлист); несущие конструкции – кирпичные; перекрытия – железобетонные; материал лестниц – железобетонные; полы – дощатые по втопленным лагам, линолеум (в санузлах, кухне, прачечной – керамические)

(отдельное здание – этажей; встроенное, пристроенное; \_\_\_ этаж в здании, год постройки (капитального ремонта), базовый материал несущих конструкций вертикалей и горизонталей, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

4. Объем предоставляемых услуг 260 детей

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др.)

5. Доступность объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:

вариант "А" – полностью, "Б" – локально, "В" – обслуживание на дому, "-" не обслуживаются

Категории инвалидов			
К	О	С	Г
В	А	-	-

6. Доступность элементов объекта для инвалидов (отметить знаком "+")

N	Наименование элементов объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Входная группа	-	+	-	-
2	Пути движения	-	+	-	-
3	Зона обслуживания	-	+	-	-
4	Санитарно-бытовые помещения	-	+	-	-
5	Средства информации и телекоммуникации	-	+	-	-
6	Территория объекта	-	+	-	-

7. Заключение о доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (нужное отметить знаком "X")

N	Степень доступности объекта	Категории инвалидов			
		К	О	С	Г
1	Объект полностью доступен	-		-	-
2	Объект частично доступен	-	X	-	-
3	Объект недоступен	-		-	-

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № 1 от "17" октября 2017 г.

Руководитель объекта заведующий Гавриченко Т.И.

Принятые сокращения: К - колясочники, О - нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - с нарушениями слуха, Г - с нарушениями зрения

